



**Fejér Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



Érkezett

2015 JÚL. 13

IKL.SZ. 37-06/2015

H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ☒: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947.  
Tel: (06-22) 512-150 Fax: (06-22) 512-168 E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu

**Szám:** 35700/9148- 1 /2015.ált.

**Tárgy:** Nagyvenyim ivóvízellátásával kapcsolatos jogellenes állapot megszüntetésére kötelezés

**Ügyintéző:** Bényi Krisztina

**Telefon:** 22/514-318

## H A T Á R O Z A T

- 1. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft-t** (2400 Dunaújváros Építők u. 1.) a Dunaújváros – Nagyvenyim vízellátó rendszer átadási pontján, a vízjogi üzemeltetési engedélyben engedélyezettől eltérő – csökkentett nyomáson történő vízáttalással megvalósuló – jogellenes üzemmód megszüntetésére és az engedélyezett üzemmód helyreállítására

**kötelezem.**

- 2.** Az 1. pontban előírtak elvégzését jelen határozat **kézhezvételétől számított 5 napon belül** be kell jelenteni.
- 3.** A kötelezettség fenti határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdése, továbbá a 134. § d) pontja alapján a 61. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.
- 4.** Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.
- 5.** E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz két példányban benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel lehet élni. Az OKF jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya nyomozást folytat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 323.§ (5) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés I. fordulata szerint minősülő közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A feljelentést 2014. szeptember 01.-én Nagyvenyim, Mezőfalva, Kisapostag és Baracs polgármesterei együttesen tették.

**Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:**

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér u. 1. Tel:22/514-318, 70/443-9349

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, Szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00

Péntek 9:00-12:00

kedden és csütörtökön nincs ügyfelfogadás



Nagyvenyim településen az ivóvíz szolgáltatást a Mezőföld Regionális Vízüzemeltető Kft. látja el. A nagyvenyimi ivóvízellátó rendszer a dunaújvárosi ivóvízellátó rendszerből kapja a vizet.

2014. szeptember 4-én a DVCSH Kft. jelezte a Mezőföldvíz Kft. felé, hogy 8-12 óra között a Nagyvenyim betáplavezetéken nyomáscsökkenés várható. A jelzett déli időpontot követően 14 óráig a vízszolgáltatás nem állt helyre, a normális korábbi 6,4 bar nyomás helyett csak 2,4 bar nyomáson érkezett a víz Nagyvenyim rendszerébe, mely nyomás nem volt elegendő a 34 méter magas hidroglobusz vízzel történő feltöltéséhez. A nyomáscsökkenés eredményeképpen a víztoronyból a víz elfogyott, és levegővel telítődött.

A Mezőföldvíz Kft. főmérnöke, Kovács István ezt követően helyszíni nyomvonalbejárást tartott, mely során megállapította, hogy az átadási pontot követő aknába a DVCSH Kft. nyomáscsökkentő szerkezetet épített be, mely a korábbi nyomást nagymértékben csökkentette. A DVCSH Kft. nem adott tájékoztatást arról, hogy mikor állítják helyre a víznyomást és azt sem indokolta, hogy milyen üzemzavar ellátása indokolta a vízellátó rendszer korlátozását. A csökkentetű vízátadás jelenleg is veszélyezteti tűzvízellátás biztosítását, a vízszolgáltatás nem tud üzemszerűen működni, mivel nem a víztorony biztosításával történik a vízszolgáltatás.

Nagyvenyim ivóvízellátó rendszere vízjogi engedély alapján a dunaújvárosi ivóvízellátó rendszerhez kapcsolódóan épült ki úgy, hogy a dunaújvárosi ivóvízellátó rendszerről a nagyvenyimi AK-200/24 tip. víztorony töltését lehetővé tevő nyomáson kapja a vizet. Ez az engedélyezett üzemmód biztosítja a lakosság ivóvízellátását és a tűzvizet.

Nagyvenyim község vízellátására 1989. február 3-án kiadott 20346/1989. számú vízjogi üzemeltetési engedély rögzíti, hogy:

„A vízigények kielégítése a Dunaújvárosi Városi Vízmű II. zónához való csatlakozással történik nyomásszabályozó közbeiktatásával.”

A Dunaújvárosi Víz- és Csatornamű Szolgáltató Kft. által 1998. januárban készített üzemeltetési szabályzatban rögzítésre kerültek a következők:

„A községi átadási ponthoz a távvezetéken a Dunaújvárosi II. zónájában uralkodó nyomású (6-6,5 bar) víz érkezik. A község nyomásigényét (3 bar) a tűzi-víz nyomásszükséglete szabja meg, mivel a jelenlegi és tervezett beépítés a három szintet nem haladja meg.

A fentiek biztosítására az átadási ponton nyomásszabályozó szelep, illetve a mellette lévő polidomba VM 990 folyamatirányító berendezés lett telepítve. A folyamatirányító a tározó vízszintjei (Max., min.) alapján vezérli (zárja, nyitja) a szabályozó szelepet, és biztosítja az elosztóhálózat nyomásigényét.”

Az átadási pont kialakítását az üzemeltetési szabályzathoz csatolt 1.sz ábra ábrázolja.

A dunaújvárosi ivóvízellátó rendszer üzemeltetésére szóló, jelenleg hatályos vízjogi üzemeltetési engedély (29789/2010. üsz., 18754/12. ikt.számú határozat) rögzíti, hogy:

„Vízátadás Nagyvenyim községnek a község város felőli határában kiépített átadási ponton történik”.

Az engedély alapját képező – Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. által készített - üzemeltetési szabályzat szintén rögzíti, hogy a vízátadás:

„Nagyvenyim község részére a község város felőli határában kiépített átadási ponton (5.sz. ábra).”

A csatolt 5.sz. ábra megegyezik a Dunaújvárosi Víz- és Csatorna Szolgáltató Kft. által 1998. januárban Nagyvenyim vízellátására készített üzemeltetési szabályzat mellékletét képező 1.sz ábrával.



A Dunaújváros és a Nagyvenyim vízellátására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyek a módosításaik során Nagyvenyim vízellátásával kapcsolatosan nem módosultak.

Az előzőekben ismertetett vízjogi engedélyek és az engedélyezés alapját képező üzemeltetési szabályzatok alapján Nagyvenyim község ivóvízellátása tekintetében az engedélyezett állapot a következő:

Nagyvenyim község az ivóvizet a dunaújvárosi ivóvízellátó rendszer II. zónájából kapja. A víz a község város felőli határában kiépített átadási ponthoz 6 bar körüli nyomással érkezik, amelyet az átadási pontban kiépített nyomásszabályozó szelep és folyamattírányító rendszer 3 bar körüli nyomásra csökkent. A folyamattírányító a nagyvenyimi víztorony vízszintjei (Max., min.) alapján vezérli (zárja, nyitja) a szabályozó szelepet, és biztosítja a nagyvenyimi elosztóhálózat nyomásigényét. A 3 bar körüli hálózati nyomás lehetővé teszi a víztorony töltését, amely a hálózaton az ivóvízellátás és a tűzivíz biztosítására megfelelő víztartalékot és nyomást biztosít.

A vízügyi hatósághoz érkezett megkeresés szerint a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. – mint a dunaújvárosi ivóvízellátó rendszer üzemeltetője – a vízügyi hatóság engedélye nélkül az engedélyezettől eltérő üzemmódot alakított ki, amely jogellenes állapotnak minősül. A kialakított jogellenes állapot a tűzivíz biztosítását akadályozza, ezért életvédelmi és vagyónvédelmi szempontból káros.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § (1) bekezdése szerint a vízhasználót vagy azt, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott, illetőleg a jogszabályban meghatározott feladatainak kötelezettségeinek elmulasztásával káros és jogellenes állapotot idézett elő, a jogszabály szerint szükséges követelmények érvényesítése érdekében a vízügyi hatóság kötelezi.

Fentiekre tekintettel a Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a jogellenes állapot megszüntetése érdekében a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft-t a Dunaújváros – Nagyvenyim vízellátó rendszer átadási pontján, a vízjogi üzemeltetési engedélyben engedélyezett üzemállapottól eltérő üzemmód megszüntetésére és az engedélyezett állapot helyreállítására köteleztem. A káros állapotra tekintettel a teljesítésre 5 napot biztosítottam.

Határozatom 2. pontjában felhívtam a Kft. figyelmét, hogy a teljesítés elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtást elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 32/A. § szerint aki a 29. § (3) bekezdésében foglaltakon túl jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az engedély alapját képező dokumentációkban rögzített üzemmódtól eltérni csak vízügyi hatóság engedélyével lehet. Aki az engedélyezettől eltérő üzemmódot kíván kialakítani ill. gyakorolni, annak a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.



A fellebbezési eljárás illetékének mértéke az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. fejezet 2. d) pontja alapján 15 000 forint. Az Itv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a helyi önkormányzat teljes személyes illetékmentességben részesül.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

A Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja kimondja, hogy a határozatnak tartalmaznia kell az eljárási költség megállapítását és az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön dönt. Erre tekintettel jelen határozatom 3. pontjában megállapítottam, hogy eljárási költség fizetési kötelezettség nem merült fel.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2015. július 26.

**Magosi Lajos** tő. ezredes  
Igazgató  
helyett és nevében



**Maincz Tamás**  
Hatósági szolgálatvezető-helyettes

Készült: 5 példányban  
Egy példány: 4 oldal  
Kapják:

1. Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft, 2400 Dunaújváros Építők u. 1. + tv
2. Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., 7030 Paks, Kölesdi út 46. +tv
3. Nagyvenyim Község Önkormányzata 421 Nagyvenyim, Fő u. 43. + tv
4. irattár

Jogerő után:

5. Dunaújvárosi Víz, Csatorna és Hőszolgáltató Kft, 2400 Dunaújváros Építők u. 1.+tv

Fájl azon: M:\Tervezetek\2015\9148-15-ált.doc